

Domanda:**Oggetto**

**Procedura
aperta relativa
al servizio di
sostituzione e
ammodernamen
to di apparati
rete,
adeguamento
degli impianti
elettrici in sala
server e
adeguamento
centrali
telefoniche.**

Testo messaggio

Con riferimento alla risposta n°1 del documento "Ulteriori precisazioni" si richiede il seguente chiarimento: l'eventuale integrazione dei 2 switch per la DMZ presso la Polizia Municipale è da ritenersi un richiesta di base delle specifiche di gara o sarà valutata come aspetto migliorativo della proposta? resta confermato che tutta la parte di apparati di rete, installata presso la Polizia, relativa al sistema di video sorveglianza è esclusa dalla presente gara. Con riferimento alla risposta n°2 del documento "Ulteriori precisazioni" si richiede il seguente chiarimento: durante il sopralluogo effettuato presso la sede comunale si è visionato il locale tecnico al piano semi interrato ove sono installati il sistema telefonico e gli apparati di rete, nella risposta viene indicato l'Ente ha individuato come sala server presso il plesso municipale l'attuale sala assessori al piano terra. Questo significa che i nuovi apparati - sistema telefonico e apparati di rete - dovranno essere installati nella sala assessori? In questo caso è necessario prevedere la predisposizione del nuovo cablaggio, alimentazione, etc.?

Risposta:**Testo messaggio**

1) L'integrazione dei 2 switch è da ritenersi una richiesta di base. Si conferma che gli apparati relativi alla videosorveglianza sono esclusi dalla gara.

2) I nuovi apparati dovranno essere installati nel locale tecnico al piano seminterrato, dove sono attualmente.

Risposte:

La predisposizione dell'attuale sala assessori prevede la realizzazione della tratta in fibra ottica, oltre uno switch da 24 porte da collegare alla fibra ottica.

Il RUP - Dott.ssa Faldetta Maria Teresa